СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 01.07– 15.07.2022 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. с. Драгомир
2. с. Бабек
3. с. Розовец
4. с. Чехларе
5. с. Зелениково
6. с. Долна махала
7. с. Отец Паисиево
8. с. Ръжево Конаре
9. с. Труд
10. с. Три Могили
11. с. Бор
12. с. Мостово
13. с. Дедево
14. гр. Калофер

Установени са проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели

1. с. Бабек- ентерококи
2. с. Зелениково – фосфати
3. с. Бор- мътност, остатъчен хлор, мирис,желязо

1. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник , с. Драгомир , община Съединение, област Пловдив - вода от чешма в частен дом, ул. „1-ва“.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	13.06.2022г.	07.07.2022г.				
1.			Перманганатна окисляемост	mg O2/l	0,6±0,1	5,0
2.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
3.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
4.			Нитрити	mg/l	9,5±1,5	0,50
5.			Хлориди	mg/l	<5*	250
6.			Обща твърдост	mg(Sum)qv/l	4,6±0,2	12
7.			Калций	mg/l	67±4	150
8.			Магнезий	mg/l	15±2	80
9.			Фосфати	mg/l	0,161±0,011	0,5
10.			Сулфати	mg/l	63±6	250
11.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1.5
12.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
13.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,00005*	0.010
14.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10***
15.			Бензо/b/флуорантен	µg/l	<0,00002*	
16.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,00005*	
17.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,00003*	
18.			Индено/1,2,3-c,d/пирен	µg/l	<0,00003*	
19.			Мед	mg/l	0,0048±0,0002	2.0
20.			Арсен	µg/l	<0,3*	10
21.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5.0
22.			Олово	µg/l	<0,7*	10.0

23.			Желязо	µg/l	40,6±4,1	200
24.			Манган	µg/l	1,1±0,2	50
25.			Никел	µg/l	0,4±0,1	20.0
26.			Цинк	mg/l	0,121±0,003	4.0
27.			Селен	µg/l	<0,7*	10
28.			Антимон	µg/l	< 0,02*	5.0
29.			Хром	µg/l	<0,02*	50
30.			Натрий	mg/l	28,7± 2,4	200
30.			Живак	µg/l	<0.02*	1.0
31.			Бор	mg/l	0,0181±0,0006	1,0
32.			Бензен	µg/l	<0,2*	1.0
33.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
34.			Хлороформ	µg/l	<0,4	
35			Бромдихлорметан	µg/l	<0,1	
36.			Трибромометан	µg/l	<0,1	
37.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,2	
38.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,8	3.0
39.			Тетрахлоретен и трихлоретен	µg/l	<0,8	10.0
40.			Пестициди /Общо/	µg/l	<0,002	0,50
41.			Ендрин	µg/l	<0,01	0.1
42.			Линдан	µg/l	<0,01	0.1
43.			Хептахлор	µg/l	<0,003	0.03
44.			Алдрин	µg/l	<0,003	0.03
45.			Диелдрин	µg/l	<0,004	0.03
46.			НСН-α	µg/l	<0,01	0.1
47.			НСН-β	µg/l	<0,01	0.1
48.			Ендосулфан	µg/l	<0,01	0.1

49.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,003	0.03
50.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01	0.1
51.			Метоксихлор	µg/l	<0,01	0.1
52.			ДДТ	µg/l	<0,002	0.1
53.			ДДД	µg/l	<0,003	0.1
54.			Диазинон	µg/l	<0,002	0.1
55.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01	0.1
56.			Цианиди	µg/l	<10*	50
57.			Алуминий	µg/l	<20*	200

2. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник , с. Бабек , община Брезово, област Пловдив - вода от чешма в частен дом , ул. „1-ва“ .

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	21.06.2022г.	27.06.2022г.				
	20.06.2022г.	07.07.2022г.				
1.			Перманганатна окисляемост	mg O2/l	3,2±0,2	5,0
2.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
3.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
4.			Нитрити	mg/l	7,5±1,2	0,50
5.			Хлориди	mg/l	<5*	250
6.			Обща твърдост	mg(Sum)qv/l	2,88±0,12	12
7.			Калций	mg/l	38±2	150
8.			Магнезий	mg/l	12,2±1,2	80
9.			Фосфати	mg/l	0,163±0,011	0,5
10.			Сулфати	mg/l	63±6	250
11.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1.5
12.			Ентерококи	CFU/cm^3	10/100 1,00±0,66	0/100

					(log10)	
13.			Клостридиум перфрингенс/вкл. спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,00005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10***
16.			Бензо/b/флуорантен	µg/l	<0,00002*	
17.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,00005*	
18.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,00003*	
19.			Индено/1,2,3-c,d/пирен	µg/l	<0,00003*	
20.			Мед	mg/l	0,0036±0,0002	2.0
21.			Арсен	µg/l	<0,3*	10
22.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5.0
23.			Олово	µg/l	<0,7*	10.0
24.			Желязо	µg/l	14,0±1,1	200
25.			Манган	µg/l	5,2±0,3	50
26.			Никел	µg/l	0,3±0,1	20.0
27.			Цинк	mg/l	0,0149±0,0004	4.0
28.			Селен	µg/l	<0,7*	10
29.			Антимон	µg/l	< 0,02*	5.0
30.			Хром	µg/l	<0,02*	50
30.			Натрий	mg/l	15,5± 1,1	200
31.			Живак	µg/l	<0.02*	1.0
32.			Бор	mg/l	0,005±0,002	1,0
33.			Бензен	µg/l	<0,2*	1.0
34.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
35			Хлороформ	µg/l	<0,4	
36.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,1	
37.			Трибромометан	µg/l	<0,1	
38.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,2	

39.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,8	3.0
40.			Тетрахлоретен и трихлоретен	µg/l	<0,8	10.0
41.			Пестициди /Общо/	µg/l	<0,002	0,50
42.			Ендрин	µg/l	<0,01	0.1
43.			Линдан	µg/l	<0,01	0.1
44.			Хептахлор	µg/l	<0,003	0.03
45.			Алдрин	µg/l	<0,003	0.03
46.			Диелдрин	µg/l	<0,004	0.03
47.			HCH-α	µg/l	<0,01	0.1
48.			HCH-β	µg/l	<0,01	0.1
49.			Ендосулфан	µg/l	<0,01	0.1
50.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,003	0.03
51.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01	0.1
52.			Метоксихлор	µg/l	<0,01	0.1
53.			ДДТ	µg/l	<0,002	0.1
54.			ДДД	µg/l	<0,003	0.1
55.			Диазинон	µg/l	<0,002	0.1
56.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01	0.1
57.			Цианиди	µg/l	<10*	50
58.			Алуминий	µg/l	<20*	200

3. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник , с. Розовец , община Брезово, област Пловдив - вода от чешма в частен дом, ул. „1-ва“.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	20.06.2022г.	07.07.2022г.				
1.			Перманганатна окисляемост	mg O2/l	4,8±0,4	5,0
2.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50

3.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
4.			Нитрити	mg/l	3,0±0,5	0,50
5.			Хлориди	mg/l	<5*	250
6.			Обща твърдост	mg(Sum)qv/l	1,14±0,05	12
7.			Калций	mg/l	14,4±1,3	150
8.			Магнезий	mg/l	5,11±0,51	80
9.			Фосфати	mg/l	0,153±0,010	0,5
10.			Сулфати	mg/l	<20*	250
11.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1.5
12.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
13.			Клостридиум перфрингенс/вкл. спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,00005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10***
16.			Бензо/b/флуорантен	µg/l	<0,00002*	
17.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,00005*	
18.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,00003*	
19.			Индено/1,2,3-c,d/пирен	µg/l	<0,00003*	
20.			Мед	mg/l	0,0030±0,0002	2.0
21.			Арсен	µg/l	<0,3*	10
22.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5.0
23.			Олово	µg/l	<0,7*	10.0
24.			Желязо	µg/l	37,7±3,2	200
25.			Манган	µg/l	0,24±0,02	50
26.			Никел	µg/l	0,3±0,1	20.0
27.			Цинк	mg/l	0,0371±0,0009	4.0
28.			Селен	µg/l	<0,7*	10
29.			Антимон	µg/l	< 0,02*	5.0
30.			Хром	µg/l	<0,02*	50

30.			Натрий	mg/l	9,3± 0,8	200
31.			Живак	µg/l	<0.02*	1.0
32.			Бор	mg/l	0,004±0,001	1,0
33.			Бензен	µg/l	<0,2*	1.0
34.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
35			Хлороформ	µg/l	<0,4	
36.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,1	
37.			Трибромометан	µg/l	<0,1	
38.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,2	
39.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,8	3.0
40.			Тетрахлоретен и трихлоретен	µg/l	<0,8	10.0
41.			Пестициди /Общо/	µg/l	<0,002	0,50
42.			Ендрин	µg/l	<0,01	0.1
43.			Линдан	µg/l	<0,01	0.1
44.			Хептахлор	µg/l	<0,003	0.03
45.			Алдрин	µg/l	<0,003	0.03
46.			Диелдрин	µg/l	<0,004	0.03
47.			HCH-α	µg/l	<0,01	0.1
48.			HCH-β	µg/l	<0,01	0.1
49.			Ендосулфан	µg/l	<0,01	0.1
50.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,003	0.03
51.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01	0.1
52.			Метоксихлор	µg/l	<0,01	0.1
53.			ДДТ	µg/l	<0,002	0.1
54.			ДДД	µg/l	<0,003	0.1
55.			Диазинон	µg/l	<0,002	0.1
56.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01	0.1
57.			Цианиди	µg/l	<10*	50

58.			Алуминий	µg/l	<20*	200

4. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник , с. Чехларе , община Брезово, област Пловдив - вода от чешма в частен дом, ул. „3-та“.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	20.06.2022г.	07.07.2022г.				
1.			Перманганатна окисляемост	mg O2/l	2,5±0,4	5,0
2.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
3.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
4.			Нитрити	mg/l	3,9±0,6	0,50
5.			Хлориди	mg/l	5,0±0,6	250
6.			Обща твърдост	mg(Sum)qv/l	3,04±0,13	12
7.			Калций	mg/l	41±2	150
8.			Магнезий	mg/l	12,2±1,2	80
9.			Фосфати	mg/l	0,046±0,003	0,5
10.			Сулфати	mg/l	43±7	250
11.			Флуориди	mg/l	0,13±0,03	1.5
12.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
13.			Клостридиум перфрингенс/вкл. спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,00005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10***
16.			Бензо/b/флуорантен	µg/l	<0,00002*	
17.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,00005*	
18.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,00003*	
19.			Индено/1,2,3-c,d/пирен	µg/l	<0,00003*	
20.			Мед	mg/l	0,0014±0,0002	2.0

21.			Арсен	µg/l	<0,3*	10
22.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5.0
23.			Олово	µg/l	<0,7*	10.0
24.			Желязо	µg/l	16,8±1,3	200
25.			Манган	µg/l	10,0±0,8	50
26.			Никел	µg/l	0,3±0,1	20.0
27.			Цинк	mg/l	0,237±0,006	4.0
28.			Селен	µg/l	<0,7*	10
29.			Антимон	µg/l	< 0,02*	5.0
30.			Хром	µg/l	<0,02*	50
30.			Натрий	mg/l	21,5± 1,6	200
31.			Живак	µg/l	<0.02*	1.0
32.			Бор	mg/l	0,004±0,001	1,0
33.			Бензен	µg/l	<0,2*	1.0
34.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
35			Хлороформ	µg/l	<0,4	
36.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,1	
37.			Трибромометан	µg/l	<0,1	
38.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,2	
39.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,8	3.0
40.			Тетрахлоретен и трихлоретен	µg/l	<0,8	10.0
41.			Пестициди /Общо/	µg/l	<0,002	0,50
42.			Ендрин	µg/l	<0,01	0.1
43.			Линдан	µg/l	<0,01	0.1
44.			Хептахлор	µg/l	<0,003	0.03
45.			Алдрин	µg/l	<0,003	0.03
46.			Диелдрин	µg/l	<0,004	0.03

47.			НСН-α	µg/l	<0,01	0.1
48.			НСН-β	µg/l	<0,01	0.1
49.			Ендосулфан	µg/l	<0,01	0.1
50.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,003	0.03
51.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01	0.1
52.			Метоксихлор	µg/l	<0,01	0.1
53.			ДДТ	µg/l	<0,002	0.1
54.			ДДД	µg/l	<0,003	0.1
55.			Диазинон	µg/l	<0,002	0.1
56.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01	0.1
57.			Цианиди	µg/l	<10*	50
58.			Алуминий	µg/l	22±2	200

5. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник , с. Зелениково , община Брезово, област Пловдив - вода от чешма в частен дом, ул. „1-ва“.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	20.06.2022г.	29.06.2022г.				
	20.06.2022г.	07.07.2022г.				
1.			Перманганатна окисляемост	mg O2/l	2,1±0,3	5,0
2.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
3.			Нитрати	mg/l	<0,01*	50
4.			Нитрити	mg/l	18,9±0,9	0,50
5.			Хлориди	mg/l	11,0±1,4	250
6.			Обща твърдост	mg(Sum)qv/l	4,4±0,2	12
7.			Калций	mg/l	62±3	150
8.			Магнезий	mg/l	16,1±1,6	80
9.			Фосфати	mg/l	0,74±0,05	0,5

10.			Сулфати	mg/l	42±6	250
11.			Флуориди	mg/l	0,19±0,04	1.5
12.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
13.			Клостридиум перфрингенс/вкл. спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100
14.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,00005*	0.010
15.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10***
16.			Бензо/b/флуорантен	µg/l	0,000149±0,000017	
17.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,00005*	
18.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,00003*	
19.			Индено/1,2,3-c,d/пирен	µg/l	<0,00003*	
20.			Мед	mg/l	0,0074±0,0003	2.0
21.			Арсен	µg/l	0,6±0,2	10
22.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5.0
23.			Олово	µg/l	<0,7*	10.0
24.			Желязо	µg/l	22,5±2,2	200
25.			Манган	µg/l	4,8±0,1	50
26.			Никел	µg/l	0,4±0,1	20.0
27.			Цинк	mg/l	0,071±0,002	4.0
28.			Селен	µg/l	<0,7*	10
29.			Антимон	µg/l	< 0,02*	5.0
30.			Хром	µg/l	0,13±0,02	50
30.			Натрий	mg/l	36,7± 2,4	200
31.			Живак	µg/l	<0.02*	1.0
32.			Бор	mg/l	0,008±0,002	1,0
33.			Бензен	µg/l	<0,2*	1.0
34.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
35			Хлороформ	µg/l	<0,4	
36.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,1	

37.			Трибромометан	µg/l	<0,1	
38.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,2	
39.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,8	3.0
40.			Тетрахлоретен и трихлоретен	µg/l	<0,8	10.0
41.			Пестициди /Общо/	µg/l	<0,002	0,50
42.			Ендрин	µg/l	<0,01	0.1
43.			Линдан	µg/l	<0,01	0.1
44.			Хептахлор	µg/l	<0,003	0.03
45.			Алдрин	µg/l	<0,003	0.03
46.			Диелдрин	µg/l	<0,004	0.03
47.			HCH-α	µg/l	<0,01	0.1
48.			HCH-β	µg/l	<0,01	0.1
49.			Ендосулфан	µg/l	<0,01	0.1
50.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,003	0.03
51.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01	0.1
52.			Метоксихлор	µg/l	<0,01	0.1
53.			ДДТ	µg/l	<0,002	0.1
54.			ДДД	µg/l	<0,003	0.1
55.			Диазинон	µg/l	<0,002	0.1
56.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01	0.1
57.			Цианиди	µg/l	<10*	50
58.			Алуминий	µg/l	<20*	200

6. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, чешма в частен дом, ул. „8-ма“ с. Долна Махала, община Калояново, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.07.2022г.	08.07.2022г.				

1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число	CFU/cm^3	<1	-
			(22 ± 2)^0 C			
4.			Цвят	°цветност	<5^0* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5 * (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,37±0,03	> 6,5 и < 9,5
7.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3-0,4
8.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	258±10	2000
9.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

7. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, чешма в частен дом, ул. „13-та“ с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.07.2022г.	08.07.2022г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число	CFU/cm^3	<1	-
			(22 ± 2)^0 C			
4.			Цвят	°цветност	<5^0* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5 * (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,83±0,03	> 6,5 и < 9,5
7.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3-0,4
8.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	303±12	2000
9.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

8. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, чешма в частен дом, ул. „33-та“ с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив.

Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
2	3	4	5	6	7
04.07.2022г.	08.07.2022г.				
		Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
		Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
		Микробно число	CFU/cm^3	<1	-
		(22 ± 2)^0 C			
		Цвят	°цветност	<5^0* (приемлив)	Приемлив за потребителите
		Мътност	FNU	<0,5 * (приемлива)	Приемлив за потребителите
		Активна реакция	pH	7,46±0,03	> 6,5 и < 9,5
		Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3-0,4
		Електропроводимост	µS cm^{-1}	403±15	2000
		Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
		Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

9. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, чешма в частен дом, ул. „Н.Петков“, с. Труд, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.07.2022г.	**08.07.2022г.**				
1.			**Колиформи**	**CFU/cm^3**	**0/100**	**0/100**
2.			**Ешерихия коли**	**CFU/cm^3**	**0/100**	**0/100**
3.			**Микробно число**	**CFU/cm^3**	**26 1,41±0,63 (log10)**	**-**
			(22 ± 2)^0 C			
4.			**Цвят**	**°цветност**	**<5^0* (приемлив)**	**Приемлив за потребителите**
5.			**Мътност**	**FNU**	**<0,5 * (приемлива)**	**Приемлив за потребителите**
6.			**Активна реакция**	**pH**	**7,39±0,03**	**> 6,5 и < 9,5**
7.			**Амониев йон**	**mg/l**	**<0,05***	**0,50**

8.			**Нитрити**	**mg/l**	**<0,01***	**0,50**
9.			**Остатъчен хлор**	**mg/l**	**<0,01***	**0,3-0,4**
10.			**Електропроводимост**	**µS cm^{-1}**	**352±13**	**2000**
11.			**Мирис**	**бал**	**1 /приемлив/**	**Приемлив за потребителите**
12.			**Вкус**	**-**	**без привкус / приемлив/**	**Приемлив за потребителите**

10. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, чешма на площада, с. Три могили, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	05.07.2022г.	**08.07.2022г.**				
1.			**Колиформи**	**CFU/cm^3**	**0/100**	**0/100**
2.			**Ешерихия коли**	**CFU/cm^3**	**0/100**	**0/100**
3.			**Микробно число**	**CFU/cm^3**	**<1**	**-**
			(22 ± 2)^0 C			
4.			**Цвят**	**°цветност**	**<5^0* (приемлив)**	**Приемлив за потребителите**
5.			**Мътност**	**FNU**	**<0,5 * (приемлива)**	**Приемлив за потребителите**
6.			**Активна реакция**	**pH**	8,30±0,03	**> 6,5 и < 9,5**
7.			**Амониев йон**	**mg/l**	**<0,05***	**0,50**
8.			**Нитрити**	**mg/l**	**<0,01***	**0,50**
9.			**Остатъчен хлор**	**mg/l**	**<0,01***	**0,3-0,4**
10.			**Електропроводимост**	**µS cm^{-1}**	218±8	**2000**
11.			**Мирис**	**бал**	**1 /приемлив/**	**Приемлив за потребителите**
12.			**Вкус**	**-**	**без привкус / приемлив/**	**Приемлив за потребителите**

11. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, чешма в кметство, с. Бор, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	05.07.2022г.	**12.07.2022г.**				

1.			**Колиформи**	**CFU/cm^3**	**0/100**	**0/100**
2.			**Ешерихия коли**	**CFU/cm^3**	**0/100**	**0/100**
3.			**Микробно число**	**CFU/cm^3**	**<1**	**-**
			(22 ± 2)^0 C			
4.			**Цвят**	**°цветност**	12° (приемлив)	**Приемлив за потребителите**
5.			**Мътност**	**FNU**	23,14±0,83 (неприемлива**)**	**Приемлив за потребителите**
6.			**Активна реакция**	**pH**	7,94±0,03	**> 6,5 и < 9,5**
7.			**Остатъчен хлор**	**mg/l**	1,0±0,1	**0,3-0,4**
8.			**Електропроводимост**	**µS cm^{-1}**	94±7	**2000**
9.			**Мирис**	**бал**	3 (неприемлив)	**Приемлив за потребителите**
10.			**Вкус**	**-**	**без привкус / приемлив/**	**Приемлив за потребителите**

12. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, чешма в частен дом, ул. „Георги Бенковски”, с. Мостово, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	05.07.2022г.	**12.07.2022г.**				
1.			**Колиформи**	**CFU/cm^3**	**0/100**	**0/100**
2.			**Ешерихия коли**	**CFU/cm^3**	**0/100**	**0/100**
3.			**Микробно число**	**CFU/cm^3**	61 1,79±0,63 (log 10)	**-**
			(22 ± 2)^0 C			
4.			**Цвят**	**°цветност**	<5° * (приемлив)	**Приемлив за потребителите**
5.			**Мътност**	**FNU**	<0,5 * (приемлива)	**Приемлив за потребителите**
6.			**Активна реакция**	**pH**	7,91±0,03	**> 6,5 и < 9,5**
7.			**Амониев йон**	**mg/l**	<0,05*	
			Нитрити	**mg/l**	<0,01*	
8.			**Остатъчен хлор**	**mg/l**	<0,01*	**0,3-0,4**
9.			**Електропроводимост**	**µS cm^{-1}**	55±4	**2000**
10.			**Мирис**	**бал**	1 (приемлив)	**Приемлив за потребителите**
11.			**Вкус**	**-**	**без привкус / приемлив/**	**Приемлив за потребителите**

13. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, Проба 1, обществена чешма на площада, с. Дедево, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.07.2022г.	**11.07.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число	CFU/cm^3	87 1,94±0,63 (log 10)	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	
			(22 ± 2)^0 C			
5.			Цвят	°цветност	<5° * (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	0,86±0,19 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,24±0,03	> 6,5 и < 9,5
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	(20±2)^{0}C
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	(20±2)^{0}C
10			Нитрати	mg/l	9,3±1,4	(20±2)^{0}C
11.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3-0,4
12.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	127±10	2000
13.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
14.			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

14. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, Проба 2, чешма в частен дом, ул. „Стръмна” №7, с. Дедево, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.07.2022г.	**11.07.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число	CFU/cm^3	104 2,02±0,63 (log 10))	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	
			(22 ± 2)^0 C			

5.			Цвят	°цветност	<5° * (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	1,01±0,22 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,40±0,03	> 6,5 и < 9,5
8.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	(20±2) ^{0}C
9.			Нитрити	mg/l	<0,01*	(20±2) ^{0}C
10			Нитрати	mg/l	9,6±1,5	(20±2) ^{0}C
11.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3-0,4
12.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	130±10	2000
13.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
14.			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

15. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник , с. Долна махала , Калояново, област Пловдив - чешма в частен дом, ул. „8 ма”.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.07.2022г.	14.07.2022г.				
1.			Перманганатна окисляемост	mg O2/l	<0,5*	5,0
2.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
3.			Нитрити	mg/l	<0,01*	50
4.			Нитати	mg/l	11,1±0,5	0,50
5.			Хлориди	mg/l	<5*	250
6.			Обща твърдост	mg(Sum)qv/l	1,96±0,08	12
7.			Калций	mg/l	27±2	150
8.			Магнезий	mg/l	7,8±0,8	80
9.			Фосфати	mg/l	0,076±0,005	0,5
10.			Сулфати	mg/l	32±5	250
11.			Флуориди	mg/l	0,179±0,036	1.5

12.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
13.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,00005*	0.010
14.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10***
15.			Бензо/b/флуорантен	µg/l	0.000156±0.000018	
16.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,00005*	
17.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,00003*	
18.			Индено/1,2,3-c,d/пирен	µg/l	0.000436±0.000052	
19.			Мед	mg/l	0,0015±0,0002	2.0
20.			Арсен	µg/l	<0,3*	10
21.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5.0
22.			Олово	µg/l	<0,7*	10.0
23.			Желязо	µg/l	11,8±1,1	200
24.			Манган	µg/l	0,6±0,2	50
25.			Никел	µg/l	0,11±0,02	20.0
26.			Цинк	mg/l	0,0159±0,0003	4.0
27.			Селен	µg/l	<0,7*	10
28.			Антимон	µg/l	< 0,02*	5.0
29.			Хром	µg/l	<0,02*	50
30.			Натрий	mg/l	10,1±0,8	200
30.			Живак	µg/l	<0.02*	1.0
31.			Бор	mg/l	0,005±0,001	1,0
32.			Бензен	µg/l	<0,2*	1.0
33.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
34.			Хлороформ	µg/l	<0,4	
35			Бромдихлорметан	µg/l	<0,1	
36.			Трибромометан	µg/l	<0,1	
37.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,2	

38.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,8	3.0
39.			Тетрахлоретен и трихлоретен	µg/l	<0,8	10.0
40.			Пестициди /Общо/	µg/l	<0,002	0,50
41.			Ендрин	µg/l	<0,01	0.1
42.			Линдан	µg/l	<0,01	0.1
43.			Хептахлор	µg/l	<0,003	0.03
44.			Алдрин	µg/l	<0,003	0.03
45.			Диелдрин	µg/l	<0,004	0.03
46.			HCH-α	µg/l	<0,01	0.1
47.			HCH-β	µg/l	<0,01	0.1
48.			Ендосулфан	µg/l	<0,01	0.1
49.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,003	0.03
50.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01	0.1
51.			Метоксихлор	µg/l	<0,01	0.1
52.			ДДТ	µg/l	<0,002	0.1
53.			ДДД	µg/l	<0,003	0.1
54.			Диазинон	µg/l	<0,002	0.1
55.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01	0.1
56.			Цианиди	µg/l	<10*	50
57.			Алуминий	µg/l	42±4	200

16. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник , с. Отец Паисиево , Калояново, област Пловдив - чешма в частен дом, ул. „13 та”.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.07.2022г.	14.07.2022г.				
1.			Перманганатна окисляемост	mg O2/l	<0,5*	5,0
2.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50

3.			Нитрити	mg/l	<0,01*	50
4.			Нитати	mg/l	16,9±0,8	0,50
5.			Хлориди	mg/l	<5*	250
6.			Обща твърдост	mg(Sum)qv/l	2,23±0,10	12
7.			Калций	mg/l	32±2	150
8.			Магнезий	mg/l	8,8±0,9	80
9.			Фосфати	mg/l	0,074±0,005	0,5
10.			Сулфати	mg/l	35±5	250
11.			Флуориди	mg/l	0,284±0,058	1.5
12.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
13.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,00005*	0.010
14.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10***
15.			Бензо/b/флуорантен	µg/l	0.000170±0.000019	
16.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,00005*	
17.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,00003*	
18.			Индено/1,2,3-c,d/пирен	µg/l	<0.00003*	
19.			Мед	mg/l	0,0017±0,0002	2.0
20.			Арсен	µg/l	<0,3*	10
21.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5.0
22.			Олово	µg/l	< 0,7*	10.0
23.			Желязо	µg/l	13,2±1,2	200
24.			Манган	µg/l	0,6±0,2	50
25.			Никел	µg/l	0,33±0,02	20.0
26.			Цинк	mg/l	0,0097±0,0002	4.0
27.			Селен	µg/l	<0,7*	10
28.			Антимон	µg/l	< 0,02*	5.0

29.			Хром	µg/l	0,05±0,02	50
30.			Натрий	mg/l	13,2±0,8	200
30.			Живак	µg/l	<0.02*	1.0
31.			Бор	mg/l	0,005±0,001	1,0
32.			Бензен	µg/l	<0,2*	1.0
33.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
34.			Хлороформ	µg/l	<0,4	
35			Бромдихлорметан	µg/l	<0,1	
36.			Трибромометан	µg/l	<0,1	
37.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,2	
38.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,8	3.0
39.			Тетрахлоретен и трихлоретен	µg/l	<0,8	10.0
40.			Пестициди /Общо/	µg/l	<0,002	0,50
41.			Ендрин	µg/l	<0,01	0.1
42.			Линдан	µg/l	<0,01	0.1
43.			Хептахлор	µg/l	<0,003	0.03
44.			Алдрин	µg/l	<0,003	0.03
45.			Диелдрин	µg/l	<0,004	0.03
46.			HCH-α	µg/l	<0,01	0.1
47.			HCH-β	µg/l	<0,01	0.1
48.			Ендосулфан	µg/l	<0,01	0.1
49.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,003	0.03
50.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01	0.1
51.			Метоксихлор	µg/l	<0,01	0.1
52.			ДДТ	µg/l	<0,002	0.1
53.			ДДД	µg/l	<0,003	0.1
54.			Диазинон	µg/l	<0,002	0.1

55.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01	0.1
56.			Цианиди	µg/l	<10*	50
57.			Алуминий	µg/l	42±4	200

17. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник , с. Ръжево Конаре , община Калояново, област Пловдив - чешма в частен дом, ул. „33 та”.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.07.2022г.	14.07.2022г.				
1.			Перманганатна окисляемост	mg O2/l	<0,5*	5,0
2.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
3.			Нитрити	mg/l	<0,01*	50
4.			Нитати	mg/l	22±1	0,50
5.			Хлориди	mg/l	7,5±0,9	250
6.			Обща твърдост	mg(Sum)qv/l	3,08±0,13	12
7.			Калций	mg/l	42±2	150
8.			Магнезий	mg/l	12,2±1,2	80
9.			Фосфати	mg/l	0,126±0,009	0,5
10.			Сулфати	mg/l	57±5	250
11.			Флуориди	mg/l	0,300±0,061	1.5
12.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
13.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,00005*	0.010
14.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10***
15.			Бензо/b/флуорантен	µg/l	<0.00002*	
16.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,00005*	
17.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,00003*	

18.			Индено/1,2,3-c,d/пирен	µg/l	<0.00003*	
19.			Мед	mg/l	0,0028±0,0002	2.0
20.			Арсен	µg/l	<0,3*	10
21.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5.0
22.			Олово	µg/l	< 0,7*	10.0
23.			Желязо	µg/l	16,4±1,4	200
24.			Манган	µg/l	0,3±0,1	50
25.			Никел	µg/l	0,22±0,01	20.0
26.			Цинк	mg/l	0,049±0,002	4.0
27.			Селен	µg/l	<0,7*	10
28.			Антимон	µg/l	< 0,02*	5.0
29.			Хром	µg/l	0,05±0,02	50
30.			Натрий	mg/l	17,8±1,0	200
30.			Живак	µg/l	<0.02*	1.0
31.			Бор	mg/l	0,009±0,002	1,0
32.			Бензен	µg/l	<0,2*	1.0
33.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
34.			Хлороформ	µg/l	<0,4	
35			Бромдихлорметан	µg/l	<0,1	
36.			Трибромометан	µg/l	<0,1	
37.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,2	
38.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,8	3.0
39.			Тетрахлоретен и трихлоретен	µg/l	<0,8	10.0
40.			Пестициди /Общо/	µg/l	<0,002	0,50
41.			Ендрин	µg/l	<0,01	0.1
42.			Линдан	µg/l	<0,01	0.1

43.			Хептахлор	µg/l	<0,003	0.03
44.			Алдрин	µg/l	<0,003	0.03
45.			Диелдрин	µg/l	<0,004	0.03
46.			НСН-α	µg/l	<0,01	0.1
47.			НСН-β	µg/l	<0,01	0.1
48.			Ендосулфан	µg/l	<0,01	0.1
49.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,003	0.03
50.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01	0.1
51.			Метоксихлор	µg/l	<0,01	0.1
52.			ДДТ	µg/l	<0,002	0.1
53.			ДДД	µg/l	<0,003	0.1
54.			Диазинон	µg/l	<0,002	0.1
55.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01	0.1
56.			Цианиди	µg/l	<10*	50
57.			Алуминий	µg/l	36±4	200

18. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник , с. Бор , община Асеновград, област Пловдив - чешма в кметството.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	05.07.2022г.	15.07.2022г.				
1.			Перманганатна окисляемост	mg O2/l	1,04±0,17	5,0
2.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
3.			Нитрити	mg/l	<0,01*	50
4.			Нитати	mg/l	3,4±0,5	0,50
5.			Хлориди	mg/l	<5*	250
6.			Обща твърдост	mg(Sum)qv/l	0,60±0,08	12

7.			Калций	mg/l	9,6±0,9	150
8.			Магнезий	mg/l	<2*	80
9.			Фосфати	mg/l	0,034±0,003	0,5
10.			Сулфати	mg/l	<20*	250
11.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1.5
12.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
13.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,00005*	0.010
14.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10***
15.			Бензо/b/флуорантен	µg/l	<0.00002*	
16.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,00005*	
17.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,00003*	
18.			Индено/1,2,3-c,d/пирен	µg/l	<0.00003*	
19.			Мед	mg/l	0,0017±0,0002	2.0
20.			Арсен	µg/l	<0,3*	10
21.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5.0
22.			Олово	µg/l	3,9±0,3	10.0
23.			Желязо	µg/l	363,1±33,1	200
24.			Манган	µg/l	16,7±1,1	50
25.			Никел	µg/l	0,27±0,01	20.0
26.			Цинк	mg/l	0,355±0,011	4.0
27.			Селен	µg/l	<0,7*	10
28.			Антимон	µg/l	< 0,02*	5.0
29.			Хром	µg/l	0,29±0,01	50
30.			Натрий	mg/l	3,0±0,4	200
30.			Живак	µg/l	<0.02*	1.0
31.			Бор	mg/l	0,002±0,001	1,0
32.			Бензен	µg/l	<0,2*	1.0

33.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
34.			Хлороформ	µg/l	<0,4	
35			Бромдихлорметан	µg/l	<0,1	
36.			Трибромометан	µg/l	<0,1	
37.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,2	
38.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,8	3.0
39.			Тетрахлоретен и трихлоретен	µg/l	<0,8	10.0
40.			Пестициди /Общо/	µg/l	<0,002	0,50
41.			Ендрин	µg/l	<0,01	0.1
42.			Линдан	µg/l	<0,01	0.1
43.			Хептахлор	µg/l	<0,003	0.03
44.			Алдрин	µg/l	<0,003	0.03
45.			Диелдрин	µg/l	<0,004	0.03
46.			HCH-α	µg/l	<0,01	0.1
47.			HCH-β	µg/l	<0,01	0.1
48.			Ендосулфан	µg/l	<0,01	0.1
49.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,003	0.03
50.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01	0.1
51.			Метоксихлор	µg/l	<0,01	0.1
52.			ДДТ	µg/l	<0,002	0.1
53.			ДДД	µg/l	<0,003	0.1
54.			Диазинон	µg/l	<0,002	0.1
55.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01	0.1
56.			Цианиди	µg/l	<10*	50
57.			Алуминий	µg/l	50±5	200

19. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, питейна вода от водоем 200 м^3, землище гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	07.07.2022г.	**11.07.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22 ± 2)0 C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

20. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, питейна вода от чешма в двора на ресторант „Тунджа”, гр. Калофер, площад „Райко Даскалов”, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	07.07.2022г.	**11.07.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22 ± 2)0 C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

21. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, питейна вода от чешма на площад „Христо Ботев”, (централен), гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	07.07.2022г.	**11.07.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22 ± 2)0 C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

22. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, вода в двора на частен дом, находящ се на ул. „Елена и Димитър Мутеви”, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	07.07.2022г.	**11.07.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22 ± 2)0 C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

23. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, вода в двора на частен дом, находящ се на ул. „9 - ти септември”, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	07.07.2022г.	**11.07.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22 ± 2)0 C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

24. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, вода от чешма в двора на дежурната станция на „В и К”, находящ се на местност „Паниците”в гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	07.07.2022г.	**11.07.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22 ± 2)0 C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100