СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 01.10– 14.10.2022 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. с. Старосел
2. с. Паничери
3. с. Ново Железаре
4. гр. Калофер

Не са установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за

ството на водата, предназначена за питейно- битови цели

1. ПРОБА: Питейна централен водоизточника - чешма в частен дом, ул. „Георги Димитров”, с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	03.10.2022г.	07.10.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	$<5^{0*}$ / приемлив/	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,02±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,40±0,04	0,3-0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	290±11	2000
			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточника - чешма в частен дом, ул. „Георги Димитров”, с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	03.10.2022г.	07.10.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5^{0*} / приемлив/	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,24±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3-0,4
			Електропроводимост	μS cm^{-1}	265±10	2000
			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

3. ПРОБА: Питейна централен водоизточника - чешма в частен дом, ул. „1-ва”,
с. Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	03.10.2022г.	07.10.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	$<5^{0*}$ / приемлив/	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,08±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3-0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	524±20	2000
			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Пункт на пробонабиране	Показатели	Мерна единица	Резултати от изпитване	Максимално допустима стойност **
1.	05.10.2022г.	10.10.2022г	гр.Калофер – водоем 200м^3 в землището на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив	Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Коли форми	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Клостридиум перфрингенс /вкл.спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Микробно число	CFU/cm^3	<1	-
2.	05.10.2022г.	10.10.2022г.	гр.Калофер – чешма находяща се в местност „Паниците“.	Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Коли форми	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Клостридиум перфрингенс /вкл.спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Микробно число	CFU/cm^3	<1	-
3.	05.10.2022г.	10.10.2022г.	гр.Калофер – чешма на бара в ресторант „Тунджа“, пл. ,,Райко Даскалов“	Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Коли форми	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Клостридиум перфрингенс /вкл.спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Микробно число	CFU/cm^3	<1	-
4.	05.10.2022г..	10.10.2022г.	гр.Калофер – чешма на площад „Христо Ботев“	Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Коли форми	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Клостридиум перфрингенс /вкл.спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100

				Микробно число	CFU/cm^3	<1	-
5.	05.10.2022г.	10.10.2022г.	гр.Калофер – чешма в частен дом, находящ се на ул. „Елена и Димитър Мутеви“	Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Коли форми	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Микробночисло	CFU/cm^3	<1	-
				Клостридиум перфрингенс /вкл.спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100
6.	05.10.2022г.	10.10.2022г.	гр.Калофер – чешма в частен дом, ул.,, Девети септември”	Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Коли форми	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
				Микробночисло	CFU/cm^3	<1	-
				Клостридиум перфрингенс /вкл.спори/	CFU/cm^3	0/100	0/100

*Съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.