СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 01.12– 15.12.2022 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. гр. Пловдив – 9 бр.
2. с. Храбрино
3. гр. Калофер – 6 бр.

Не са установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели

1. ПРОБА: Питейна централен водоизточника - чешма в частен дом, с. Храбрино, ул. „2-ра", община Родопи, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.12.2022г.	12.12.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	6° (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	8,18±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3-0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	242±9	2000

			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите
			Алуминий	ВЛМ №1	31±3	200

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточника - чешма в частен дом, гр. Пловдив, ул. „Елин Пелин", кв. Прослав, община Пловдив, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.12.2022г.	12.12.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,66±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3-0,4
			Електропроводимост	μS cm^{-1}	510±19	2000
			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

3. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, гр. Пловдив, ул. „Ела”, кв. Коматево, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.12.2022г.	12.12.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	6° (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	8,00±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,35±0,04	0,3-0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	241±9	2000
			Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите
			Алуминий	ВЛМ №1	31±3	200

4. ПРОБА: Питейна централен водоизточника – обществена чешма на събота пазара, гр. Пловдив, ул. „Архимандрит Евлоги”, кв. Кючук Париж, община Пловдив, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.12.2022г.	12.12.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите

			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,57±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3-0,4
			Електропроводимост	μS cm^{-1}	498±19	2000
			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

5. ПРОБА: Питейна централен водоизточника –чешма в ДКЦ I, ет1, гр. Пловдив, пл. „Понеделник пазар", община Пловдив, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.12.2022г.	12.12.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,53±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3-0,4
			Електропроводимост	μS cm^{-1}	513±19	2000
			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

6. ПРОБА: Питейна централен водоизточника –чешма в ДКЦ 2, ет1, гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември”, община Пловдив, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.12.2022г.	12.12.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,60±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3-0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	478±18	2000
			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

7. ПРОБА: Питейна централен водоизточника –чешма в ресторант „Пилето”, гр. Пловдив, бул. „България”, община Пловдив, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.12.2022г.	12.12.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5°*	Приемлив за потребителите

					(приемлив)	
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,74±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3-0,4
			Електропроводимост	μS cm^{-1}	532±20	2000
			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

8. ПРОБА: Питейна централен водоизточника –чешма в стаята на администрацията на автогарата, гр. Пловдив, автогара „Север”, община Пловдив, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.12.2022г.	12.12.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,59±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3-0,4
			Електропроводимост	μS cm^{-1}	533±20	2000
			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

9. ПРОБА: Питейна централен водоизточника –чешма в ресторант „Бате Ачо”, гр. Пловдив, ул. „Данте”, кв. Гагарин, община Пловдив, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.12.2022г.	12.12.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,53±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3-0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	473±18	2000
			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

10. ПРОБА: Питейна централен водоизточника –чешма в канцеларията на инкасатора, гр. Пловдив, ул. „Генерал Кисяков”, Ж.К. Тракия, община Пловдив, област Пловдив**.**

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.12.2022г.	12.12.2022г.				
			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите

			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,41±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3-0,4
			Електропроводимост	μS cm^{-1}	491±19	2000
			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

11. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, питейна вода от водоем 200 $м^3$, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.12.2022г.	**12.12.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22±2)°C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

12. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, питейна вода от чешма към дежурна станция на ,,ВиК” ЕООД в местност ,,Паниците”, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.12.2022г.	**12.12.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22±2)°C	CFU/cm^3	18 1,25±0,08 (log10)	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

13. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, питейна вода от чешма на бара в ресторант ,,Тунджа”, площад ,,Райко Даскалов”, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.12.2022г.	**12.12.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22±2)°C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

14. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, питейна вода от чешма на площад ,,Христо Ботев”/централен/, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.12.2022г.	**12.12.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22±2)°C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

15. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, питейна вода от чешма в частен дом, ул. ,,Елена и Димитър Мутеви”, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.12.2022г.	**12.12.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22±2)°C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

16. ПРОБА: Питейна вода от централен водоизточник, питейна вода от чешма в частен дом, ул. „9-ти Септември”, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	08.12.2022г.	**12.12.2022г.**				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22±2)°C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
5.			Клостридиум перфингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100