1. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „1 - ва ”,
с. Стрелци, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	27.03.2023	30.03.2023 г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	178/100 2,25±0,07 (log10)	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	73/100 1,86±0,10 (log10)	0/100
3.			Микробно число (22 ± 2)^0 C	CFU/cm^3	128 2,11±0,08 (log 10)	-
4.			Цвят	°цветност	10° (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	2,44±0,52 (неприемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,94±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
8.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	424±16	2000
9.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите