СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 01.11.2024 г. – 15.11.2024 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. с. Любен
2. с. Старо Железаре
3. с. Ново Железаре
4. с. Дуванлии
5. с. Храбрино
6. гр. Пловдив – 9 бр.
7. с. Рогош
8. с. Маноле
9. с. Белозем
10. гр. Брезово
11. с. Върбен
12. с. Червен
13. с. Оризари
14. с. Йоаким Груево
15. гр. Перущица
16. с. Скобелево
17. с. Устина
18. с. Ново село
19. с. Триводици
20. с. Цалапица
21. с. Васил Левски
22. гр. Карлово
23. гр. Клисура
24. с. Слатина
25. с. Певците

Не са установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.

1. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Любен, община Съединение, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	28.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,07±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	353±10	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „18 та“, с. Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	28.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,80±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	292±8	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

3. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „1 ва“, с. Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	28.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,36±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	563±15	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

4. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - фонтанка на площада срещу кметството, с. Дуванлии, община Калояново, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	28.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,24±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,50±0,05	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	411±11	2000
10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

5. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „2 ра“, с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	7° (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	8,38±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	1,4±0,2	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	3,1±0,8	50
8.			Хлориди	mg/l	8±1	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	2,7±0,1	12
10.			Калций	mg/l	45±2	150
11.			Магнезий	mg/l	6±1	80
12.			Фосфати	mg/l	0,081±0,005	0,5
13.			Сулфати	mg/l	<20*	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3-0,4

16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	309±8	2000
17.			Мед	mg/l	<0,01*	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,1*	5,0
20.			Олово	µg/l	<1,0*	10,0
21.			Манган	µg/l	<1,4*	50,0
22.			Никел	µg/l	<2,0*	20,0
23.			Цинк	mg/l	<0,01*	4,0
24.			Селен	µg/l	<0,5*	10,0
25.			Антимон	µg/l	<1,6*	5,0
26.			Хром	µg/l	<2,2*	50,0
27.			Натрий	mg/l	4,7±0,1	200,0
28.			Пестициди /Общо/			0.50
29.			Органохлорни пестициди			
30.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
31.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
32.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
33.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
34.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
35.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
36.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
41.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
42.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Органофосфорни пестициди			
44.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
47.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
48.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
49.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
50.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
51.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	
52.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
53.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
54.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
55.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	11,2±2,5	
56.			Бромдихлорметан	µg/l	1,6±0,3	
57.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
58.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
59.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
60.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
61.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
62.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
63.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
64.			Цианиди	µg/l	<10*	50
65.			Алуминий	µg/l	<20*	200

66.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
67.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
68.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
69.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	<1	-
70.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

6. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Елин Пелин“, кв. Прослав, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	7,63±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	12,0±0,5	50
8.			Хлориди	mg/l	10±2	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	4,2±0,1	12
10.			Калций	mg/l	72±2	150
11.			Магнезий	mg/l	7±1	80
12.			Фосфати	mg/l	0,088±0,006	0,5
13.			Сулфати	mg/l	53±3	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	550±15	2000
17.			Мед	mg/l	<0,01*	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,1*	5,0
20.			Олово	µg/l	<1,0*	10,0
21.			Манган	µg/l	11,1±0,2	50,0
22.			Никел	µg/l	<2,0*	20,0
23.			Цинк	mg/l	<0,01*	4,0
24.			Селен	µg/l	<0,5*	10,0
25.			Антимон	µg/l	<1,6*	5,0
26.			Хром	µg/l	<2,2*	50,0
27.			Натрий	mg/l	28,8±2,3	200,0
28.			Пестициди /Общо/			0.50
29.			Органохлорни пестициди			
30.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
31.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
32.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
33.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03

34.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
35.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
36.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
41.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
42.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Органофосфорни пестициди			
44.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
47.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
48.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
49.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
50.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
51.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	0,0014±0,0003	
52.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
53.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
54.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
55.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<0,3*	
56.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
57.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
58.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
59.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
60.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
61.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
62.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
63.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
64.			Цианиди	µg/l	<10*	50
65.			Алуминий	µg/l	<20*	200
66.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
67.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
68.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
69.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	< 1	-

7. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Училищна“, кв. Коматево, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.10.2024г.	01.11.2024г.				

1.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	8,10±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	1,5±0,2	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	2,7±0,7	50
8.			Хлориди	mg/l	8±1	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	3,1±0,1	12
10.			Калций	mg/l	46±2	150
11.			Магнезий	mg/l	10±2	80
12.			Фосфати	mg/l	0,088±0,006	0,5
13.			Сулфати	mg/l	<20*	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,75±0,08	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	305±8	2000
17.			Мед	mg/l	<0,01*	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,1*	5,0
20.			Олово	µg/l	<1,0*	10,0
21.			Манган	µg/l	6,7±0,1	50,0
22.			Никел	µg/l	<2,0*	20,0
23.			Цинк	mg/l	<0,01*	4,0
24.			Селен	µg/l	<0,5*	10,0
25.			Антимон	µg/l	<1,6*	5,0
26.			Хром	µg/l	<2,2*	50,0
27.			Натрий	mg/l	4,9±0,1	200,0
28.			Пестициди /Общо/			0.50
29.			Органохлорни пестициди			
30.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
31.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
32.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
33.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
34.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
35.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
36.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
41.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
42.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Органофосфорни пестициди			
44.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
47.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
48.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
49.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
50.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
51.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	

52.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
53.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
54.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
55.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	15±3	
56.			Бромдихлорметан	µg/l	3,5±0,7	
57.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
58.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
59.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
60.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
61.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
62.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
63.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
64.			Цианиди	µg/l	<10*	50
65.			Алуминий	µg/l	30±3	200
66.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
67.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
68.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
69.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	< 1	-
70.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

8. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на събота пазар, ул. „Архимандрит Евлоги“, кв. Кючук Париж, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	7,55±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/l	0,6±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	12,0±0,5	50
8.			Хлориди	mg/l	10±2	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	4,6±0,1	12
10.			Калций	mg/l	75±2	150
11.			Магнезий	mg/l	10±2	80
12.			Фосфати	mg/l	0,069±0,005	0,5
13.			Сулфати	mg/l	51±3	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5

15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	528±14	2000
17.			Мед	mg/l	<0,01*	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,1*	5,0
20.			Олово	µg/l	<1,0*	10,0
21.			Манган	µg/l	9,9±0,1	50,0
22.			Никел	µg/l	<2,0*	20,0
23.			Цинк	mg/l	<0,01*	4,0
24.			Селен	µg/l	<0,5*	10,0
25.			Антимон	µg/l	<1,6*	5,0
26.			Хром	µg/l	<2,2*	50,0
27.			Натрий	mg/l	20,8±2,1	200,0
28.			Пестициди /Общо/			0.50
29.			Органохлорни пестициди			
30.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
31.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
32.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
33.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
34.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
35.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
36.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
41.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
42.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Органофосфорни пестициди			
44.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
47.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
48.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
49.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
50.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
51.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	0,0018±0,0004	
52.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
53.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
54.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
55.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<0,3*	
56.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
57.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
58.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
59.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
60.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
61.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
62.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
63.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
64.			Цианиди	µg/l	<10*	50

65.			Алуминий	µg/l	<20*	200
66.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
67.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
68.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
69.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	< 1	-

9. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на пазара, ул. „Съединена България“, площад „Понеделник пазар“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	7,57±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	14,9±0,7	50
8.			Хлориди	mg/l	11±2	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	5,1±0,2	12
10.			Калций	mg/l	79±2	150
11.			Магнезий	mg/l	15±3	80
12.			Фосфати	mg/l	0,060±0,004	0,5
13.			Сулфати	mg/l	60±4	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	546±15	2000
17.			Мед	mg/l	<0,01*	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,1*	5,0
20.			Олово	µg/l	<1,0*	10,0
21.			Манган	µg/l	11,1±0,2	50,0
22.			Никел	µg/l	<2,0*	20,0
23.			Цинк	mg/l	<0,01*	4,0
24.			Селен	µg/l	<0,5*	10,0
25.			Антимон	µg/l	<1,6*	5,0
26.			Хром	µg/l	<2,2*	50,0
27.			Натрий	mg/l	10,7±2,0	200,0
28.			Пестициди /Общо/			0.50
29.			Органохлорни пестициди			
30.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
31.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
32.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
33.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
34.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03

35.			НСН-α	µg/l	<0,01*	0.1
36.			НСН-β	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
41.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
42.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Органофосфорни пестициди			
44.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
47.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
48.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
49.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
50.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
51.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	
52.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
53.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
54.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
55.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<0,3*	
56.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
57.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
58.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
59.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
60.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
61.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
62.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
63.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
64.			Цианиди	µg/l	<10*	50
65.			Алуминий	µg/l	<20*	200
66.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
67.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
68.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
69.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	< 1	-

10. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма на пазара срещу Католическата църква, ул. „Генерал Кесяков“, ж. к. „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите

2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	7,37±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	31±1	50
8.			Хлориди	mg/l	16±3	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	4,5±0,1	12
10.			Калций	mg/l	61±3	150
11.			Магнезий	mg/l	17±3	80
12.			Фосфати	mg/l	0,16±0,01	0,5
13.			Сулфати	mg/l	67±4	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	516±14	2000
17.			Мед	mg/l	<0,01*	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,1*	5,0
20.			Олово	µg/l	<1,0*	10,0
21.			Манган	µg/l	11,0±0,2	50,0
22.			Никел	µg/l	<2,0*	20,0
23.			Цинк	mg/l	<0,01*	4,0
24.			Селен	µg/l	<0,5*	10,0
25.			Антимон	µg/l	<1,6*	5,0
26.			Хром	µg/l	<2,2*	50,0
27.			Натрий	mg/l	17,3±1,6	200,0
28.			Пестициди /Общо/			0.50
29.			Органохлорни пестициди			
30.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
31.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
32.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
33.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
34.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
35.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
36.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
41.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
42.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Органофосфорни пестициди			
44.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
47.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
48.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
49.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
50.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
51.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	
52.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0

53.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
54.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
55.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<0,3*	
56.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
57.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
58.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
59.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
60.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
61.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
62.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
63.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
64.			Цианиди	µg/l	<10*	50
65.			Алуминий	µg/l	<20*	200
66.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
67.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
68.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
69.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	< 1	-

11. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в ресторант „Бате Ачо“, ул. „Данте“, кв. Гагарин, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	7,49±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	21±1	50
8.			Хлориди	mg/l	13±2	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	3,8±0,1	12
10.			Калций	mg/l	61±3	150
11.			Магнезий	mg/l	10±2	80
12.			Фосфати	mg/l	0,14±0,01	0,5
13.			Сулфати	mg/l	56±4	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,35±0,04	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	505±14	2000
17.			Мед	mg/l	<0,01*	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0

19.			Кадмий	µg/l	<0,1*	5,0
20.			Олово	µg/l	<1,0*	10,0
21.			Манган	µg/l	13,6±0,3	50,0
22.			Никел	µg/l	<2,0*	20,0
23.			Цинк	mg/l	<0,01*	4,0
24.			Селен	µg/l	<0,5*	10,0
25.			Антимон	µg/l	<1,6*	5,0
26.			Хром	µg/l	<2,2*	50,0
27.			Натрий	mg/l	25,3±2,4	200,0
28.			Пестициди /Общо/			0.50
29.			Органохлорни пестициди			
30.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
31.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
32.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
33.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
34.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
35.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
36.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
41.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
42.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Органофосфорни пестициди			
44.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
47.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
48.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
49.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
50.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
51.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	
52.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
53.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
54.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
55.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<0,3*	
56.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
57.			Трибромометан	µg/l	1,3±0,3	
58.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
59.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
60.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
61.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
62.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
63.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
64.			Цианиди	µg/l	<10*	50
65.			Алуминий	µg/l	<20*	200
66.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
67.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
68.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100

69.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	< 1	-

12. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в стая на администрацията, ет. 1. Автогара „Север“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	7,59±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	17±1	50
8.			Хлориди	mg/l	13±2	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	4,6±0,1	12
10.			Калций	mg/l	67±3	150
11.			Магнезий	mg/l	15±3	80
12.			Фосфати	mg/l	0,075±0,005	0,5
13.			Сулфати	mg/l	59±4	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	575±16	2000
17.			Мед	mg/l	<0,01*	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,1*	5,0
20.			Олово	µg/l	<1,0*	10,0
21.			Манган	µg/l	16,4±0,5	50,0
22.			Никел	µg/l	<2,0*	20,0
23.			Цинк	mg/l	<0,01*	4,0
24.			Селен	µg/l	<0,5*	10,0
25.			Антимон	µg/l	<1,6*	5,0
26.			Хром	µg/l	<2,2*	50,0
27.			Натрий	mg/l	32,7±3,1	200,0
28.			Пестициди /Общо/			0.50
29.			Органохлорни пестициди			
30.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
31.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
32.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
33.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
34.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
35.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
36.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03

39.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
41.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
42.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Органофосфорни пестициди			
44.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
47.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
48.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
49.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
50.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
51.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	
52.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
53.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
54.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
55.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<0,3*	
56.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
57.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
58.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
59.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
60.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
61.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
62.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
63.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
64.			Цианиди	µg/l	<10*	50
65.			Алуминий	µg/l	<20*	200
66.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
67.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
68.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
69.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	< 1	-

13. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в бензиностанция „Петрол“ до УМБАЛ „Пловдив“, бул. „България, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	7,53±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5

4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	15,0±0,71	50
8.			Хлориди	mg/l	13±2	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	4,7±0,1	12
10.			Калций	mg/l	74±2	150
11.			Магнезий	mg/l	13±2	80
12.			Фосфати	mg/l	0,066±0,004	0,5
13.			Сулфати	mg/l	57±4	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,40±0,04	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	562±15	2000
17.			Мед	mg/l	<0,01*	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,1*	5,0
20.			Олово	µg/l	<1,0*	10,0
21.			Манган	µg/l	17,2±0,5	50,0
22.			Никел	µg/l	<2,0*	20,0
23.			Цинк	mg/l	<0,01*	4,0
24.			Селен	µg/l	<0,5*	10,0
25.			Антимон	µg/l	<1,6*	5,0
26.			Хром	µg/l	<2,2*	50,0
27.			Натрий	mg/l	26,5±2,4	200,0
28.			Пестициди /Общо/			0.50
29.			Органохлорни пестициди			
30.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
31.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
32.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
33.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
34.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
35.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
36.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
41.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
42.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Органофосфорни пестициди			
44.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
47.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
48.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
49.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
50.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
51.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	
52.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
53.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
54.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***

55.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<0,3*	
56.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
57.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
58.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
59.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
60.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
61.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
62.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
63.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
64.			Цианиди	µg/l	<10*	50
65.			Алуминий	µg/l	<20*	200
66.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
67.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
68.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
69.			Микробно число (22 ± 2)° С	CFU/cm^3	< 1	-

14. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в ДКЦ – 2, ет. 1, бул. „6 ти септември“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	14.10.2024г.	01.11.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	7,60±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	13,6±0,6	50
8.			Хлориди	mg/l	11±2	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	4,7±0,1	12
10.			Калций	mg/l	67±3	150
11.			Магнезий	mg/l	17±3	80
12.			Фосфати	mg/l	0,064±0,004	0,5
13.			Сулфати	mg/l	50±3	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	520±14	2000
17.			Мед	mg/l	<0,01*	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,1*	5,0
20.			Олово	µg/l	<1,0*	10,0
21.			Манган	µg/l	16,1±0,5	50,0

22.			Никел	µg/l	<2,0*	20,0
23.			Цинк	mg/l	<0,01*	4,0
24.			Селен	µg/l	<0,5*	10,0
25.			Антимон	µg/l	<1,6*	5,0
26.			Хром	µg/l	<2,2*	50,0
27.			Натрий	mg/l	19,3±2,0	200,0
28.			Пестициди /Общо/			0.50
29.			Органохлорни пестициди			
30.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
31.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
32.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
33.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
34.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
35.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
36.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
37.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
38.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
39.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
41.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
42.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Органофосфорни пестициди			
44.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
45.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
47.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
48.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
49.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
50.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
51.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	
52.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
53.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
54.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
55.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<0,3*	
56.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
57.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
58.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
59.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
60.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
61.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
62.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
63.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
64.			Цианиди	µg/l	<10*	50
65.			Алуминий	µg/l	<20*	200
66.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
67.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
68.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
69.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	< 1	-

15. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Васил Левски“, с. Рогош, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.11.2024г.	11.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,15±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	417±11	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

16. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в парка пред Народно Читалище „Просвета“, с. Маноле, община Марица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.11.2024г.	11.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,14±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	370±10	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

17. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.11.2024г.	11.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,13±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,45±0,05	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	666±18	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

18. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - фонтанка в парка на ул. „Димитър Благоев“, гр. Брезово, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.11.2024г.	11.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,43±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,35±0,04	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	693±19	2000

10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

19. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „2 ра“, с. Върбен, община Брезово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	04.11.2024г.	11.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,16±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	366±10	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

20. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, намиращ се на ул. „Тракия“, с. Червен, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	05.11.2024г.	11.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3÷0,4

21. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в парка пред кметството, с. Оризари, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.11.2024г.	12.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,71±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	580±16	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

22. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „4 та“, с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.11.2024г.	12.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,61±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	514±14	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

23. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Иван Вазов“, гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.11.2024г.	12.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	0,6±0,1 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,51±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	598±16	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

24. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в центъра, ул. „Родопи“, с. Скобелево, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.11.2024г.	12.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	17 1,23±0,08 (log 10)	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,74±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	91±7	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

25. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в двора на църквата, ул. „Бончо“, с. Устина, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.11.2024г.	12.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,43±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,35±0,04	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	274±7	2000
10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

27. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в двора на кметството, с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.11.2024г.	12.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,68±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	409±11	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

28. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Иван Богоров“, с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.11.2024г.	12.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	< 1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,72±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,40±0,04	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	610±16	2000
10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

29. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „ 1 ва А“, с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	07.11.2024г.	12.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3÷0,4

30. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в двора на кметството, кв. Сушица, гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	07.11.2024г.	12.11.2024г.				

1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4

31. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „20-ти април“, гр. Клисура, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	11.11.2024г.	15.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,62±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	34±3	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

32. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „9-та“, с. Слатина, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	11.11.2024г.	15.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,16±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5

8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,55±0,06	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	110±9	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

33. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на площада, с. Певците, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	11.11.2024г.	15.11.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,40±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	252±7	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите