РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,
взети от пунктове – от чешми на потребителите,
извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол
през периода 01.10.2023 г. – 31.10.2023 г.

дата на пробовземане	Населено място	обща алфа активност* Bq/l	обща бета активност** Bq/l	индикативна доза*** mSv	дата на протокола от анализа
13.09.2023 г.	с.Драгойново, ул. „Първа“ №57, обл. Пловдив	0,23±0,02	0,30±0,03	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Драгойново, ул.“Пета“№3, обл. Пловдив	0,22±0,02	0,31±0,03	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Драгойново, ул. „Първа“№28, обл. Пловдив	0,35±0,04	0,29±0,03	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Караджалово, чешма на площада, обл. Пловдив	0,52±0,05	0,54±0,05	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Караджалово, ул. „15-та“№6, обл. Пловдив	0,48±0,05	0,26±0,03	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Караджалово, ул. „8-ма“№35, обл. Пловдив	0,49±0,05	0,60±0,06	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Крушево, чешма на площада, обл. Пловдив	0,32±0,03	0,66±0,07	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с. Крушево, ул. “21-ва“№9, обл. Пловдив	0,30±0,03	0,66±0,07	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с. Крушево, ул. “1-ва“№3, обл. Пловдив	0,33±0,03	0,52±0,05	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	гр.Първомай, ул. „Любен Каравелов“№10 , обл. Пловдив	0,35±0,04	0,40±0,04	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	гр.Първомай, ул. „Христо Смирненски“№67 , обл. Пловдив	0,38±0,04	0,39±0,04	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	гр.Първомай, ул. „Княз Борис Първи“№87 , обл. Пловдив	0,34±0,03	0,42±0,04	Не може да се определи	17.10.2023г

13.09.2023 г.	с.Градина, чешма до църквата, обл. Пловдив	0,33±0,03	0,41±0,04	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Градина, ул. „Аспарух“ №7, обл. Пловдив	0,35±0,04	0,49±0,05	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Градина, ул. „Христо Ботев“ №9, обл. Пловдив	0,33±0,03	0,62±0,06	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Болярино, чешма пред кметството, обл. Пловдив	0,29±0,03	0,30±0,03	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Болярино, ул.“28-ма“ №3, обл. Пловдив	0,34±0,03	0,26±0,03	Не може да се определи	17.10.2023г
13.09.2023 г.	с.Болярино, ул.“4-та“ №14, обл. Пловдив	0,33±0,03	0,57±0,06	Не може да се определи	17.10.2023г

***Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели**
****Контролно ниво на обща бета активност - 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели**
*****Параметрична стойност на индикативна доза < 0,1 mSv, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели**

Изготвил:
/Метин Дормуш– Гл. експерт/